

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив органа који спроводи поступак:	Управа за заједничке послове републичких органа као тело за централизоване јавне набавке
Адреса:	Београд, Немањина 22-26
Интернет страница:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак – централизована јавна набавка број 2/2019
Врста предмета:	Добра
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:	Предмет централизоване јавне набавке је набавка рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000,00 динара). Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 30200000-1 Рачунарска опрема и материјал.
Закључење оквирног споразума и време трајања оквирног споразума:	Јавна набавка се спроводи као централизована јавна набавка, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од једне године.
Измена конкурсне документације:	Поступајући на основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке послове републичких органа врши измену конкурсне документације у Партији 36 на страни 85 од 107 и у Партији 37 на страни 86 од 107. У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. Потребно је понуду сачинити на измењеним странама конкурсне документације које се налазе у прилогу.
Лице за контакт:	Мила Сашећ, телефон 011/2658-875

Партија 36 - Уређај за непрекидно напајање Тип 1**Опис карактеристике**

Topologija Line-interactive; Talasni oblik (na baterijskom napajanju) sinus; Snaga 1500VA/100W; Izlazni napon: 230V; Distorzija izlaznog napona: manje od 5% na punom opterećenju; Izlazna frekvencija: 50Hz (47-53Hz); Izlazni konektori: 4 kom IEC 320 C13, 2 kom IEC jumpers; Ulazni napon: 230V (160-286V), 50Hz +/-3Hz; Ulazni napon, prilagodljiv opsegu: 151-302V; Ulazni konektori: IEC 320 C14; Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće; Autonomija: 7,2 min na 1000W; "Hot-swappable" baterije; Efikasnost: 95,3% na 25% nominalnog opterećenja (Pn); 98,1% na 75%Pn; 98,4% na 100%Pn; Mogućnost (opcija) EPO funkcije isključenja u slučaju nužde; Komunikacija: USB, LCD kontrolni panel, zvučni alarmi, LED status indikatori, mrežna kartica (Network Card); Intuitivni LCD display sa prednje strane uređaja, sa navigacionim tasterima, pomoću kojih je moguće jednostavnom navigacijom pratiti sve trenutne parametre UPS-a; Single switched outlet group: utičnice UPS-a mogu da se kontrolišu nezavisno od samog UPS uređaja za restartovanje priključenih uređaja, mogućnost sekvencijalnog uključivanja i isključenja (on/off) i mogućnost rasterećenja isključivanjem nekritične opreme; Mogućnost određivanja datuma zamene internog baterijskog paketa UPS-a putem LCD display-a; (tačan podatak mesec/godina); Temperaturno kompenzovano punjenje baterija; ROHS usaglašeno; Cold start; Green mode; Energy meter (LCD display) pruža stvarne podatke potrošnje kWh; Automatski self-test, periodično automatsko uključivanje baterija; Dimenzije (VxŠxD): 86mm x 432mm x 477mm; Uslovi radnog okruženja: 0-40C, rel.vlažnost 0-95%; Standardi: CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE; Garancija 3 godine za UPS, 2 godine za baterije;

Произвођач/Модел	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (2x3)	Укупно са ПДВ-ом (2x4)
1	2	3	4	5	6
	103				

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Понуђени рок испоруке је _____ дана.
(уписати понуђени рок)

Понуђени период гаранције је _____ месеци.
(уписати)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Партија 37 - Уређај за непрекидно напајање Тип 3**Опис карактеристике**

Topologija Line-interactive; Talasni oblik (na baterijskom napajanju) sinus; Snaga 2200VA/1980W; Izlazni napon: 230V; Izlazna frekvencija: 50Hz +/-3Hz; Izlazni konektori: 8 kom IEC 320 C13, 3 kom IEC jumpers, 1 kom IEC 320 C19; Ulazni napon: 230V (160-286V), 50Hz +/-3Hz; Ulazni napon, prilagodljiv opsegu: 151-302V; Ulazni konektori: IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P; Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće; Autonomija: 5,4 min na 1980W; "Hot-swappable" baterije; Efikasnost: 97,4% na 25% nominalnog opterećenja (Pn); 98,5% na 75%Pn; 98,6% na 100%Pn; Komunikacija: USB, LED kontrolni panel, zvučni alarmi, mrežna kartica (Network Card); Single switched outlet group: utičnice UPS-a mogu da se kontrolišu nezavisno od samog UPS uređaja za restartovanje priključenih uređaja, mogućnost sekvencijalnog uključenja i isključenja (on/off) i mogućnost rasterećenja isključivanjem nekritične opreme; Mogućnost određivanja datuma zamene internog baterijskog paketa UPS-a putem LCD display-a (tačan podatak mesec/godina); Temperaturno kompenzovano punjenje baterija; ROHS usaglašeno; Cold start; Green mode; Energy meter (LCD display) pruža stvarne podatke potrošnje kWh; Automatski self-test, periodično automatsko uključivanje baterija; Dimenzije (VxŠxD): 86mm x 480mm x 683mm; Uslovi radnog okruženja: 0-40C, rel.vlažnost 0-95%; Standardi: CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), GS Mark, IRAM, RCM, VDE; Garancija 3 godine za UPS, 2 godine za baterije;

Произвођач/Модел	Количина	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (2x3)	Укупно са ПДВ-ом (2x4)
1	2	3	4	5	6
	47				

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Понуђени рок испоруке је _____ дана.
(уписати понуђени рок)

Понуђени период гаранције је _____ месеци.
(уписати)

Потпис овлашћеног лица

М.П.
